

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

170021020372 (2017)国认监认字(022)号

检 验 报 告

No Zb2017M4236

认证委托人	浙江衢州联州致冷剂有限公司
产品型号名称	MSWJ600简易式水基型灭火器
检 验 类 别	型式试验


国家消防装备质量监督检验中心





国家消防装备质量监督检验中心 检验报告


No: Zb2017M4236

共 05 页 第 01 页

产品名称	简易式水基型灭火器	型 号	MSWJ600
认证委托人	浙江衢州联州致冷剂有限公司	检验类别	型式试验
生产者	浙江衢州联州致冷剂有限公司	生产日期	2017年08月16日
生产企业	浙江衢州联州致冷剂有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	40具	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017年11月03日
检验依据	GA86-2009《简易式灭火器》 CNCA-C18-03: 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-06《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火器产品》		
检验项目	CCCF-MHSB-06《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火器产品》型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	<p>检验结果: 所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论: 合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2018年7月6日 </div>		
备 注			

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防装备质量监督检验中心
 国家消防装备质量监督检验中心
 检验报告

No: Zb2017M4236

共05页 第03页

No: Zb2017M4236

共 05 页 第 02 页

认证委托人	浙江衢州联州致冷剂有限公司		
通讯地址	浙江省衢州市柯城区巨化厂前路95号		
联系电话	0570-3612605	传 真	0570-3617487

产品照片



一致性检查结论: 符合

国家消防装备质量监督检验中心

检验报告

企业：浙江衢州联州致冷剂有限公司

No: Zb2017M4236

No: Zb2017M4236

页公册查味有越州知州 共05页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. 灭火器的型号规格和灭火剂的种类: | MSWJ600; 水系灭火剂 S-3-AB |
| 2. 灭火级别和灭火种类: | 0.5A 8B E 5F |
| 3. 使用温度范围: | +5°C~+55°C |
| 4. 警告用语: | 有 |
| 5. 灭火器出厂或生产日期: | 有 |
| 6. 灭火器生产者和/或生产企业名称: | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 |
| 7. 保质期: | 2年 |
| 8. 标志: | 获证后加施 |
| 9. 产品使用说明书: | 有 |


二、产品特性描述

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. 干粉灭火剂主成份含量: | / |
| 2. 气体灭火剂纯度: | / |
| 3. 水系灭火剂表面张力: | 17.5mN/m±1.75mN/m |
| 4. 灭火效能: | 0.5A 8B E 5F |

三、产品关键件描述

筒(瓶)体型号规格、生产企业: $\Phi 65 \times 240\text{mm}$ (筒体材质: 镀锡马口铁)
广东莱雅化工有限公司

一致性检查结论: 符合



检验结果汇总表

生产企业：浙江衢州联州致冷剂有限公司

No: Zb2017M4236

产品型号：MSWJ600

共 05 页 第 04 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果					
1	标志及外观检查	应符合5.7、8.1.1和8.1.2的规定。	合格	合格	合格	合格	合格	
2	结构检查 灭火器筒体外径 mm	≤85	66.0					
3	变形试验 1.3MPa	不应有渗漏和宏观变形。	合格					
4	爆破试验 MPa	≥2.3	2.56					
5	20℃±5℃喷射时间 s	≥5	19.2	21.4	/			
	20℃±5℃喷射滞后时间 s	≤2	0	0	/			
	20℃±5℃喷射剩余率 %	≤10	1.5	2.4	/			
	20℃±5℃喷射距离 m	≥2	2.0	2.0	/			
6	气密试验	不应有可见的泄漏气泡。	合格	合格	合格	合格	合格	
7	操作机构检查 开启力 N	≤100	60	65	60	65	/	
	解脱力 N	≤100	45	40	40	40	/	
8	灭火剂充装量检查 ml	600 ⁰ _{-30.0}	576.4	572.5	/			
9	压力指示器检验	应符合GB4351.1-2005中6.13和7.16的规定。	合格					
10	使用温度喷射性能试验	高温喷射滞后时间 s	≤2	0	0	0	0	/
		高温喷射剩余率 %	≤10	1.3	1.2	0.4	1.1	/
		低温喷射滞后时间 s	≤2	0	0	0	0	/
		低温喷射剩余率 %	≤10	4.0	4.3	2.5	3.7	/
11	振动试验	试验后不应产生裂纹、显著变形等缺陷，并能正常操作。用于舟、车上的灭火器应设有装夹灭火器专用的固定架，固定架的结构应简单可靠，取用方便。固定架应与灭火器一起进行振动试验。试验后不应产生裂纹及影响灭火器取用等缺陷，并能正常工作。	合格	合格	合格	合格	/	

检验结果汇总表

企业：浙江衢州联州致冷剂有限公司

No: Zb2017M4236

品型号：MSWJ600

共 05 页 第 05 页

检 验 项 目		标 准 要 求		检 验 结 果			
振动试验 后喷射试验	有效喷射时间	s	≥5	16.4	15.4	14.8	15.7
	喷射滞后时间	s	≤2	0	0	0	0
	喷射剩余率	%	≤10	2.3	2.5	2.2	2.3
跌落试验		试验后不应出现灭火剂或驱动气体释放现象，并能正常操作。		合格	合格	合格	合格
外部 腐蚀 试验 后	解脱力	N	≤100	50	55	60	55
	开启力	N	≤100	70	75	70	70
	爆破试验	MPa	≥2.3	2.64	2.54	2.60	2.56
内部腐蚀试验		试验后灭火器的内表面不应有锈蚀和锈斑，涂层不应有肉眼可见的龟裂、气泡和剥落等缺陷。		合格	合格	合格	合格
电绝缘性能试验		mA	≤0.5	0.023		0.025	
A类火灭火试验		0.5A	三次灭火需二次成功。	灭		灭	
B类火灭火试验		8B	三次灭火需二次成功。	灭		灭	
F类火灭火试验		5F	三次灭火需二次成功。	灭		灭	
A类火灭火试验 (-20℃)		A	/	/		/	
B类火灭火试验 (-20℃)		B	/	/		/	
雾滴直径测量 (Dv0.90)		um	≤1000	485.74		484.12	
干粉 灭 火 剂	松密度 (g/ml)		/	/			
	粒度 分 布 (%)	0.250mm	/	/			
		(0.250~0.125)mm	/	/			
		(0.125~0.063)mm	/	/			
		(0.063~0.040)mm	/	/			
		底盘	/	/			
	灭火剂性能试验	磷酸二氢铵含量 %	/	/			
水系灭火剂	PH值	6.0~9.5		9.4			
	表面张力	mN/m	17.5±1.75	18.6			
泡沫灭火剂		/		/			
氢氟烃类气体 灭火剂		纯度	%	/			

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防装备质量监督检验中心
地 址：中国上海市莘庄西环路391号
电 话：86-21-54959866-6102
86-21-54959907
传 真：86-21-54959907
邮政编码：201199
网 址：<http://www.xfjyzx.com>
电子邮件：fireshnc@sh163.net

Name: China National Fire Equipment
Quality Supervision Centre
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang
Shanghai, P.R.China
Telephone: 86-21-54959866-6102
86-21-54959907
Fax: 86-21-54959907
Post Code: 201199
Website: <http://www.xfjyzx.com>
E-mail: fireshnc@sh163.net